

	DIN 14034-6	
ICS 01.080.20; 13.220.01	Ersatz für DIN 14034-6:2016-04	
Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen – Teil 6: Bauliche Einrichtungen Graphical symbols for fire brigade – Part 6: Equipments in buildings Symboles graphiques concernant la lutte contre l’incendie – Partie 6: Dispositifs relatifs à la construction		
		Gesamtumfang 15 Seiten
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)		

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Einteilung der graphischen Symbole in Bereiche	5
5 Symbole	6
Literaturhinweise	15

Tabellen

Tabelle 1 — Einteilung der Symbol-, Grund- und Rahmenfarbe nach Bereichen	5
Tabelle 2 — Kennfarben zur vorzugsweisen Verwendung bei graphischen Symbolen	6
Tabelle 3 — Felder für zusätzliche Informationen/Kennzeichnungen und/oder Klassifizierungen ober- bzw. unterhalb der Symbole für bauliche Einrichtungen nach Tabelle 4 sowie allgemeines graphisches Symbol für Bedienstellen	6
Tabelle 4 — Graphische Symbole für bauliche Einrichtungen	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-01 AA „Begriffe und Bildzeichen“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

In diesem Dokument sind graphische Symbole festgelegt, die im Bereich des Feuerwehrwesens z. B. in Feuerwehrplänen oder Feuerwehr-Einsatzplänen zum Darstellen der auf Grundstücken oder in Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Einrichtungen angewendet werden. Sie dienen auch als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften von Gebäudeteilen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Bildzeichen haben teilweise eine Registriernummer nach DIN 30600, *Graphische Symbole — Registrierung, Bezeichnung*. DIN 30600 wurde jedoch im März 1999 ersatzlos zurückgezogen. Die zentrale Koordinierung der Bildzeichennormung bei DIN wurde eingestellt, so dass in diesem Dokument keine Registriernummern mehr nach DIN 30600 enthalten sind. Neue Bildzeichen, die künftig von den Normenausschüssen ausschließlich unter deren Verantwortlichkeit entwickelt werden, erhalten keine Registriernummern nach DIN 30600, sondern können nur noch beim ISO/TC 145/SC 3 „Graphical symbols for use on equipment“ registriert und international koordiniert werden. Sie erhalten dann eine Registriernummer nach DIN ISO 7000.

Die Änderung der Norm erfolgt, um deren Inhalt dem aktuellen Stand anzupassen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14034, *Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen*, besteht aus

— Teil 6: *Bauliche Einrichtungen*

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 14034-6:2016-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) kleine Felder für zusätzliche Informationen/Kennzeichnungen und/oder Klassifizierungen ober- bzw. unterhalb der Symbole für bauliche Einrichtungen sowie allgemeines graphisches Symbol für Bedienstellen aufgenommen;
- b) in der Konsequenz sind die in der früheren Normausgabe noch jeweils separat aufgeführten Symbole mit zusätzlichen Informationsfeldern und mit eingezeichneten Bedienstellen weitestgehend entfallen;
- c) Bemerkungen, Anforderungen bei den graphischen Symbolen teilweise aktualisiert und einige Bedeutungen präzisiert;
- d) Symbol für Brandschutzklappen ist entfallen, da diese in Feuerwehrplänen meist nicht ausgewiesen werden;
- e) Symbol für Zuluftöffnung, manuell für Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung geändert (nur ein Pfeil);
- f) Symbol für die harte Geschossdecke entfällt;
- g) Symbole für Verglasungen mit Angabe der Widerstandsdauer aufgenommen;

- h) Hinweis aufgenommen, dass die Feuerwiderstandsklasse der Türen und der Brandschutzverglasung auch ohne deren Symbole direkt als rote Zahl in die Feuerwehrpläne geschrieben werden können;
- i) Symbol für Sicherheitstreppenraum, erreichbare Geschosse, gestalterisch den anderen Treppenraumsymbolen angepasst („3“ durch „+3“ ersetzt und „UG“ durch „-1“);
- j) Symbol für die Übertragungseinrichtung von Brandmeldeanlagen ist entfallen;
- k) bei den Symbolen Information für die Feuerwehr und Brandmelderzentrale den Hinweis aufgenommen, dass dies auch die Erstinformationsstelle für die Feuerwehr sein kann, wenn z. B. keine Brandmeldeanlage vorhanden ist;
- l) Benennung des Symbols für die ELA Einsprechstelle in Feuerwehr-Einsprechstelle geändert;
- m) Benennung des Symbols Blitzleuchte in Feuerwehr-Blitzleuchte geändert, um Verwechslungen mit anderen Blitzleuchten zu vermeiden;
- n) Symbol für Sprinkleranlage, Bedienstelle ist generell entfallen, da dieses in der Praxis nicht existiert;
- o) Symbol Gaslöschzentrale aufgenommen;
- p) Symbol Saugstelle für Löschmittel überarbeitet;
- q) Gaslöschanlage nicht mehr nur Kohlendioxid zugeordnet, da es auch andere Löschgase gibt; stattdessen geändert in Gaslöschanlage (mit möglicher Angabe des verwendeten Löschgases unter dem Symbol);
- r) Symbol für eine Sauerstoffreduktionsanlage aufgenommen;
- s) Reihenfolge der Symbole zu den Löschanlagen geändert;
- t) Benennung des Symbols Wandhydrant in Wandhydrant, Typ F geändert;
- u) Symbol für eine Photovoltaikanlage aufgenommen;
- v) Symbole für einen Aufzug mit dem Zusatz der erreichbaren Geschosse und der Aufzugssteuerung (AZS) aufgenommen;
- w) Symbol für Elektronische Datenverarbeitung (EDV) in Informationstechnologie (IT), hardwarebasiert umbenannt;
- x) Symbol für nicht mit Wasser löschen ist entfallen;
- y) Symbol für Gebäudeeingang unterschieden in Gebäudehaupteingang und Gebäudenebeneingang;
- z) Symbole zur Höhenbegrenzung, zur Breitenbegrenzung und zur Gewichtsbegrenzung von Fahrzeugen aufgenommen;
- aa) ehemalige Fußnoten direkt in die Tabelle aufgenommen und inhaltlich überarbeitet;
- bb) Norminhalt einschließlich Literaturhinweise redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14034-6: 1979-06, 2005-01, 2005-11, 2013-03, 2016-04

DIN 14034-6/A1: 2011-04

DIN 14034-6/A2: 2012-03

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anwendbar für graphische Symbole für bauliche Einrichtungen zur Anwendung im Feuerwehrwesen.

ANMERKUNG Graphische Symbole registrierter Sicherheitszeichen sind in DIN EN ISO 7010 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

In diesem Dokument sind keine Begriffe festgelegt.


DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term/>
- DKE-IEV: verfügbar unter <https://www.dke.de/DKE-IEV>

4 Einteilung der graphischen Symbole in Bereiche

4.1 Für die systematische Unterscheidung der graphischen Symbole nach Bereichen müssen die Rahmenformen (wo zutreffend) und Farben nach Tabelle 1 verwendet werden.

Tabelle 1 — Einteilung der Symbol-, Grund- und Rahmenfarbe nach Bereichen

Bereich	Rahmenform ^a	Rahmenfarbe ^b	Grundfarbe ^b	Symbolfarbe ^b
Vorbeugender baulicher Brandschutz		Rot	Weiß	Schwarz
Löscheinrichtungen Löschmittelversorgung Löschmittelbevorratung Umweltschutz		Blau ^d	Weiß	wahlweise Blau oder Schwarz
Schmutzwasser		Braun ^d	Weiß	Braun ^c
Sonstige Zeichen		Schwarz ^d	Weiß ^e	Schwarz ^f
^a Ausführung als Quadrat oder Rechteck. ^b Empfehlungen für Kennfarben siehe 4.2. ^c Ausgenommen farbkombinierte Symbole lfd. Nr. 65 und lfd. Nr. 66 in Tabelle 4. ^d Lfd. Nr. 40, lfd. Nr. 64 und lfd. Nr. 72 bis lfd. Nr. 78 in Tabelle 4 ohne Rahmen. ^e Ausgenommen lfd. Nr. 68 und lfd. Nr. 69 in Tabelle 4. ^f Ausgenommen lfd. Nr. 69 und lfd. Nr. 74 bis lfd. Nr. 78 in Tabelle 4.				