

DIN 14097-3

ICS 13.220.01; 91.040.10

Ersatz für
DIN 14097-3:2005-05
Siehe Anwendungsbeginn

**Feuerwehrwesen –
Feuerwehrübungsanlagen –
Teil 3: Feststoffbetriebene Übungsanlagen**

Firefighting and fire protection –
Fire brigade training facilities –
Part 3: Solid-fueled simulation facilities

Lutte contre l'incendie –
Aménagements d'entraînement pour pompiers –
Partie 3: Installations de simulation à combustible solide

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-05-01.

Für DIN 14097-3:2005-05 besteht eine Übergangsfrist bis 2018-11-01.

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bezeichnung	4
5 Anforderungen	4
5.1 Allgemeines	4
5.2 Ausführung von feststoffbetriebenen Übungsanlagen	5
5.2.1 Allgemeines	5
5.2.2 Feststoffbetriebene Übungsanlage ohne Druckanstieg.....	5
5.2.3 Feststoffbetriebene Übungsanlage mit signifikantem Druckanstieg.....	5
6 Prüfung der sicherheitstechnischen Anforderungen.....	7
7 Betriebliche Anforderungen.....	7

Vorwort

Diese Norm enthält in Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über die Neuordnung des Geräte- und Produktsicherheitsrechts (Artikel 1 Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)).

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-02 AA „Bauliche Anlagen und Einrichtungen“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Die Überarbeitung von DIN 14097-3:2005-05 war notwendig geworden, um den Inhalt dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Diese Norm dient dazu, Architekten, Planern, Feuerwehren und Verwaltungsstellen zu ermöglichen, feststoffbetriebene Übungsanlagen als Feuerwehrrübungsanlagen (Fw-Übungsanlagen) zweckmäßig unter Beachtung von Sicherheitsregeln zu planen, zu erstellen und zu betreiben.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14097 *Feuerwehrrübungsanlagen* besteht aus:

- *Teil 1: Allgemeine bauliche Anforderungen*
- *Teil 2: Gasbetriebene Übungsanlagen*
- *Teil 3: Feststoffbetriebene Übungsanlagen*
- *Teil 5: Flüssigbrennstoffbetriebene Übungsanlagen*

Änderungen

Gegenüber DIN 14097-3:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normtitel geändert;
- b) holzbefeuerte in feststoffbetriebene Übungsanlagen geändert;
- c) Begriffe aktualisiert;
- d) Bezeichnung geändert;
- e) Anforderungen vollständig überarbeitet, um die Ausführung von feststoffbetriebenen Übungsanlagen aufzunehmen;
- f) betriebliche Anforderungen vollständig überarbeitet;
- g) normative Verweisungen aktualisiert;
- h) Norminhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14097-3: 2005-05