

DIN 14452

ICS 13.220.10

Ersatz für
DIN 14452:2010-08**Schaummittelbehälter, tragbar**

Portable foam liquid container

Réservoirs portables à produit moussant

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	4
4.1 Maße	4
4.2 Bezeichnung	8
5 Werkstoff	8
6 Ausführung	8
7 Masse	9
8 Kennzeichnung	9
9 Beschriftung	9
10 Anforderung und Prüfung	9
11 Lagerung	9
12 Unterbringung in Feuerwehrfahrzeugen	9
13 Behandlung	10
Literaturhinweise	11

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-03-01 AA „Feuerlöschmittel — SpA zu CEN/TC 191/WG 1 und WG 3“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 14452:2010-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen aktualisiert;
- b) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14061: 1948-02

DIN 14452: 1968-11, 1978-07, 2010-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Schaummittelbehälter fest, in denen Schaummittel einsatzfertig auf Feuerwehrfahrzeugen mitgeführt oder die zur Lagerhaltung und zum Versand dieser Mittel verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 14822-1, *Kupplungsschlüssel für Feuerwehrrarmaturen — Teil 1: Kupplungsschlüssel BC*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung*

DIN ISO 7619-1, *Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Endringhärte — Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte)*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Schaummittelbehälter
tragbares Gefäß von 20 l Nenninhalt mit bestimmten Abmessungen, einem besonders ausgebildeten Verschluss und vom Verwendungszweck bestimmten besonderen Werkstoffeigenschaften

4 Maße, Bezeichnung

4.1 Maße

Der Schaummittelbehälter braucht der bildlichen Darstellung nach Bild 1 bis Bild 4 nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Für Maße ohne Toleranzangabe gelten die Allgemeintoleranzen ISO 2768 — c.