

DIN 14463-3

ICS 13.220.20

Ersatz für
DIN 14463-3:2003-07

**Löschwasseranlagen –
Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen –
Teil 3: Be- und Entlüftungsventile PN 16 für Löschwasserleitungen**

Water systems for fire extinguishing –
Filling and draining devices operated by remote control –
Part 3: Valves for ventilation PN 16 of fire extinguishing pipe systems

Installations d'extinction de feu par eau –
Stations de remplissage et de vidange télécommandées –
Partie 3: Purgeurs et ventouses PN 16 pour conduites d'eau d'incendie des colonnes

Gesamtumfang 9 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Bezeichnung	5
5 Anforderungen an das Be- und Entlüftungsventil	5
5.1 Allgemeines	5
5.2 Anschlüsse	5
6 Festigkeit	6
7 Dichtheit	6
8 Werkstoffe	6
9 Prüfung	6
9.1 Baumusterprüfung	6
9.2 Kontrollprüfungen	7
9.3 Prüfungen nach Einbau	7
10 Kennzeichnung	7
Anhang A (normativ) Anforderungen an den Einbau	8
Literaturhinweise	9

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss „Anlagen zur Löschwasserversorgung einschließlich Wandhydranten“ (NA 031-03-05 AA) des Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFV) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14463 *Löschwasseranlagen - Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen* besteht aus:

- *Teil 1: Für Wandhydrantenanlagen*
- *Teil 2: Für Wasserlöschanlagen mit leerem und drucklosem Rohrnetz — Anforderungen und Prüfung*
- *Teil 3: Be- und Entlüftungsventile PN 16 für Löschwasserleitungen*

Änderungen

Gegenüber DIN 14463-3:2003-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Installationsvorgaben überarbeitet, da diese teilweise in DIN 14462 überführt wurden;
- b) Anforderungen an die Prüfung vollständig überarbeitet;
- c) redaktionelle Änderungen.

Frühere Ausgaben

DIN 14463-3: 2003-07