

DIN 14663

ICS 13.220.20

Ersatz für
DIN 14663:2005-01**Feuerwehrwesen –
Feuerwehr-Gebäundefunkbedienfeld**Firefighting and fire protection –
Control panel for fire brigade inhouse radio systemsMatériel de lutte contre l'incendie –
Tableau de commande pour pompiers pour les systèmes utilisant des liaisons
radioélectriques

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe.....	5
4 Symbole und Abkürzungen.....	5
5 Maße, Bezeichnung.....	6
6 Anforderungen.....	7
6.1 Einbau.....	7
6.1.1 Allgemeines	7
6.1.2 Einbau in ein separates Gehäuse.....	7
6.1.3 Einbau in andere Bestandteile einer BMA	7
6.2 Frontplatte.....	7
6.3 Beschriftungen	7
6.4 Anzeige- und Stellteile.....	8
6.4.1 Anordnung.....	8
6.4.2 Funktionen.....	8
6.5 Inneneinrichtung.....	9
6.5.1 Elektrische Leitungen.....	9
6.5.2 Energieversorgung	9
6.6 Umwelteinflüsse	9
7 Prüfung und Konformität.....	10
7.1 Übereinstimmung	10
7.2 Prüfverfahren für Umweltprüfungen	10
7.3 Konformitätsbescheinigung.....	10
7.4 Kompatibilität	10
7.5 Kennzeichnung.....	10
8 Betriebsanleitung.....	10
Literaturhinweise	11

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-07 AA "Feuerwehr-Peripheriegeräte" im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 14663:2005-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anwendungsbereich aktualisiert;
- b) Vorwort aktualisiert;
- c) Abschnitt 7 "Prüfung und Konformität" überarbeitet;
- d) Abschnitt 7 „Montage“ gestrichen¹⁾;
- e) Abschnitt 8 „Abnahme“ gestrichen¹⁾;
- f) Abschnitt 9 „Betrieb und Instandhaltung“ gestrichen¹⁾;
- g) normative Verweisungen aktualisiert;
- h) redaktionelle Korrekturen.

Frühere Ausgaben

DIN 14663: 2005-01

1) Montage, Abnahme, Betrieb und Instandhaltung des FGB (Feuerwehr-Gebäudebedienfeldes) sind in DIN 14675 genormt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an ein Feuerwehr-Gebädefunkbedienfeld (FGB) fest und stellt Grundsätze für die Konformitätsprüfung und Kennzeichnung auf. Das Feuerwehr-Gebädefunkbedienfeld dient zum Ein- und Ausschalten einer Feuerwehr-Gebädefunkanlage und signalisiert den Betriebszustand sowie Störungen einer Feuerwehr-Gebädefunkanlage.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1450, *Schriften — Leserlichkeit*

DIN 14661, *Feuerwehrwesen — Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen*

DIN 14675, *Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb*

DIN 18252, *Profilzylinder für Türschlösser — Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung*

DIN EN 54-2, *Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmelderzentralen*

DIN EN 894-3, *Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen — Teil 3: Stellteile*

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), *Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung*

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), *Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall — Teil 1: Allgemeine Festlegungen*

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), *Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall — Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen*

Farbregister RAL 840 HR²⁾

2) Zu beziehen über: <http://www.ral.de/>