

BrandmeldeanlagenAufbau und Betrieb
Änderung A2**DIN****14675/A2**

ICS 13.220.20

Änderung von
DIN 14675:2000-06Fire detection and fire alarm systems – Design and operation –
Amendment A2Systèmes de détection et d'alarme incendie – Structure et opération –
Amendement A2**Beginn der Gültigkeit**

Die Gültigkeit dieser Änderung zu DIN 14675:2000-06 beginnt ab 1. Juli 2002.

Vorwort

Diese Änderung zur Norm wurde vom Arbeitsausschuss des FNFW AA 72.1 „Brandmelde- und Feueralarmanlagen“ erarbeitet.

Diese Änderung zur Norm enthält den Anhang C, in dem für Feuerwehrschrüsseldepots (FSD) die Anwendungsregeln der Feuerwehr festgelegt sind, siehe auch 5.5 j) der DIN 14675:2000-06.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE**Documents**

Document Sharing Hub

Gegenüber DIN 14675:2000-06 wird Folgendes geändert:

Zu Abschnitt 2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen sind aufzunehmen:

DIN 105 (alle Teile), *Mauerziegel*.

DIN 106 (alle Teile), *Kalksandsteine*.

DIN 1053 (alle Teile), *Mauerwerk*.

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833 Teil 2), *Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen (BMA)*.

DIN VDE 0891-6 (VDE 0891 Teil 6), *Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen; Besondere Bestimmungen für Außenkabel nach DIN VDE 0816 Teil 1 bis Teil 3*.

DIN EN 54-11, *Brandmeldeanlagen – Teil 11: Handfeuermelder; Deutsche Fassung EN 54-11:2001*.

DIN EN 206-1:2001-07, *Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Deutsche Fassung EN 206-1:2000*.

DIN EN 50086-1, *Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Installationen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 50086-1:1993*.

Der folgende Text ist aufzunehmen.