

DIN 14827-1

ICS 13.220.10

Ersatz für
DIN 14827:1998-01

**Feuerwehrwesen –
Schlauchtragekörbe –
Teil 1: Schlauchtragekörbe für Druckschläuche B, C und D**

Fire fighting equipment –
Cages for transport of delivery hoses –
Part 1: Cages for transport of delivery hoses type B, C and D

Domaine de la protection contre le feu –
Cages de transport à l'usage de tuyaux de refoulement –
Partie 1: Cages de transport à l'usage de tuyaux de refoulement type B, C et D

Gesamtumfang 5 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Vorwort

Dieses Dokument wurde nach vorbereitenden Arbeiten des NA 031-04-09-02 Ak „Schlauchtragekorb“ im FNFV-Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA „Sonstige Ausrüstung — SpA zu CEN/TC 192/WG 5“ erstellt.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14827 *Feuerwehrwesen — Schlauchtragekörbe* besteht aus:

- *Teil 1: Schlauchtragekörbe für Druckschläuche B, C und D*
- *Teil 2: Schlauchtragekörbe für Druckschläuche C und D für den Schnellangriff (in Vorbereitung).*

Änderungen

Gegenüber DIN 14827:1998-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Schlauchtragekorb STK-D neu aufgenommen;
- b) Masse der Schlauchtragekörbe erhöht;
- c) Maße geändert und ergänzt;
- d) Anforderungen vollständig überarbeitet und erweitert;
- e) Inhalt normtechnisch und redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14827: 1994-01, 1998-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Schlauchtragekörbe STK-B, STK-C und STK-D, die Druckschläuche B, C und D nach DIN 14811-1 mit Kupplungen aufnehmen können.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 14811-1, *Druckschläuche — Teil 1: Anforderungen, Prüfung, Behandlung*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

- 3.1 Schlauchtragekorb**
speziell gestaltetes Behältnis, das der Feuerwehr zur einsatzbereiten Lagerung, zum Transport und zum Verlegen von Druckschläuchen B, C oder D dient