

DIN 14827-2



ICS 13.220.10

**Feuerwehrwesen –
Schlauchtragekörbe –
Teil 2: Schlauchtragekörbe für Druckschläuche C und D für den
Schnellangriff**

Fire fighting equipment –

Cages for transport of delivery hoses –

Part 2: Cages for transport of delivery hoses type C and D for quick operation

Domaine de la protection contre le feu –

Cages de transport à l'usage de tuyaux de refoulement –

Partie 2: Cages de transport à l'usage de tuyaux de refoulement type C et D pour l'opération rapide

Gesamtumfang 4 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde nach vorbereitenden Arbeiten des Arbeitskreises NA 031-04-09-02 AK „Schlauchtragekorb“ im FNFV-Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA „Sonstige Ausrüstung — SpA zu CEN/TC 192/WG 5“ erstellt.

Schlauchtragekörbe für den Schnellangriff (STK-S) nach dieser Norm sind vornehmlich dafür vorgesehen, als im Feuerwehrfahrzeug mitgeführter Schnellangriffskasten verwendet zu werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14827 *Feuerwehrwesen — Schlauchtragekörbe* besteht aus:

- Teil 1: *Schlauchtragekörbe für Druckschläuche B, C und D*
- Teil 2: *Schlauchtragekörbe für Druckschläuche C und D für den Schnellangriff*

In der Norm wird darauf hingewiesen, dass die Beladung der Schlauchtragekörbe nach eigenen Wünschen ergänzt werden darf.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Schlauchtragekörbe STK-S, die Druckschläuche

- zweimal C 42–15–K (mit Kupplungen) nach DIN 14811 oder
- zweimal C 52–15–K (mit Kupplungen) nach DIN 14811 oder
- dreimal D 25–15–K (mit Kupplungen) nach DIN 14811 aufnehmen können.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 14811, *Feuerlöschschläuche — Druckschläuche und Einbände für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

3.1 Schlauchtragekorb
(für Schnellangriff) speziell gestaltetes Behältnis, das der Feuerwehr zur einsatzbereiten Lagerung, zum Transport und zum Verlegen von Druckschläuchen C oder D dient

4 Maße

Schlauchkörbe brauchen der bildlichen Darstellung nach Bild 1 nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße nach Tabelle 1 sind einzuhalten; nicht angegebene Einzelheiten nach Wahl des Herstellers.