

Feuerwehrbeil mit Schutztasche

DIN
14924

ICS 13.220.10

Ersatz für DIN 14924:1992-06

Hatchet for firefighters with protective cover

Hachette de pompier avec etui de protection

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Januar 2003.

Daneben gilt DIN 14924:1992-06 noch bis zum 30. Juni 2003.

Vorwort

Diese Norm enthält in Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz).

Diese Norm wurde nach vorbereitenden Arbeiten des Arbeitskreises (Ak) „Feuerwehrbeil“ im FNFV-Arbeitsausschuss (AA) 192.03 „Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehr“ erstellt.

Die Überarbeitung von DIN 14924:1992-06 war notwendig geworden, um die Nutzung des Feuerwehrbeils durch das Anfügen eines Dreikanteinsatzes an das Stielende zu erweitern. Mit diesem überarbeiteten Feuerwehrbeil ist es nun möglich, z.B. Sperrpfosten oder den Fallmantel von Hydranten zu entriegeln.

Der Anhang A ist informativ.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFV) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Änderungen

Gegenüber DIN 14924:1992-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Dreikanteinsatz aufgenommen.
- b) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN FEN 470: 1936-04

DIN 14470: 1941-09

DIN 14924: 1967-02, 1990-07, 1992-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Feuerwehrbeile nach Abschnitt 3 und deren Schutztasche. Das Feuerwehrbeil mit Schutztasche gehört zur persönlichen Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 2391-1, *Nahtlose Präzisionsstahlrohre mit besonderer Maßgenauigkeit — Teil 1: Maße.*

DIN 7287, *Äxte und Beile aus Stahl — Technische Lieferbedingungen.*

DIN EN 1563, *Gießereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit; Deutsche Fassung EN 1563:1997.*

DIN EN 10025, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen — Technische Lieferbedingungen (enthält Änderung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025:1990.*

DIN EN 10083-2, *Vergütungsstähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Qualitätsstähle (enthält Änderung A1:1996); Deutsche Fassung EN 10083-2:1991 + A1:1996.*

DIN EN 10204:1995-08, *Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen (enthält Änderung A1:1995); Deutsche Fassung EN 10204:1991 + A1:1995.*

DIN ISO 2768-1:1991-06, *Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gilt der folgende Begriff.

3.1


Feuerwehrbeil

für den Gebrauch bei der Feuerwehr besonders gestaltetes Werkzeug

4 Maße, Bezeichnung

4.1 Zusammenstellung

Die Zusammenstellung des Feuerwehrbeils mit Schutztasche ist Bild 1 zu entnehmen.



Legende

- a Feuerwehrbeil DIN 14924 — *FBD*
- b Schutztasche DIN 14924 — *ST*

Bild 1 — Zusammenstellung des Feuerwehrbeils mit Schutztasche

Bezeichnung des Feuerwehrbeils (FBD) einschließlich Schutztasche mit Tragschlaufe (ST):

Feuerwehrbeil DIN 14924 — FBD — ST

4.2 Feuerwehrbeil (FBD)

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — v für Beil

ISO 2768 — m für Auge im Beil und Stiel

Nicht angegebene Einzelheiten in Bild 2 und Bild 3 sind zweckentsprechend zu wählen.