

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen
Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln
 Teil 8: Anforderungen und Prüfverfahren für flexible Verbindungen
 für CO₂-Anlagen
 Deutsche Fassung EN 12094-8 : 1998

DIN
EN 12094-8

ICS 13.220.10

Deskriptoren: Brandschutz, Kohlendioxidanlage, Feuerlöschanlage, Rohrfitting, flexibel

Fixed firefighting systems – Components for gas extinguishing systems –
 Part 8: Requirements and test methods for flexible connectors for CO₂ systems;
 German version EN 12094-8 : 1998

Installations fixes de lutte contre l'incendie – Eléments constitutifs pour installations d'extinction à gaz –
 Partie 8: Exigences et méthodes d'essais pour raccords flexibles pour systèmes à CO₂;
 Version allemande EN 12094-8 : 1998

Die Europäische Norm EN 12094-8 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese von der Arbeitsgruppe 6 "Feuerlöschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln und deren Bauteile" des Europäischen Komitees CEN/TC 191 "Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen" ausgearbeitete Norm wurde vom Normenausschuß Feuerwehrwesen (FNFV) in das Deutsche Normenwerk übernommen.

Diese Norm wird vom FNFV-Arbeitsausschuß AA 191.6 "Feuerlöschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln und deren Bauteile" betreut.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 7-1 siehe DIN 2999-1

ISO 228-1 siehe DIN ISO 228-1

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 2999-1

Whitworth-Rohrgewinde für Gewinderohre und Fittings – Zylindrisches Innengewinde und kegeliges Außengewinde – Gewindemaße

DIN ISO 228-1

Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen – Teil 1: Maße, Toleranzen und Bezeichnung; Identisch mit ISO 228-1 : 1994

Fortsetzung 8 Seiten EN

Normenausschuß Feuerwehrwesen (FNFV) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ICS 13.220.10

Deskriptoren: Brandschutz, Feuerlöschanlage, CO₂-Anlage, Rohrfittings, Begriffe, Anforderung, Berstwiderstand, Biege- und Druckbeständigkeit, Wärmewiderstand, Prüfung, Stabilitätsnachweis, Prüfbedingung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen

Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln

Teil 8: Anforderungen und Prüfverfahren für flexible Verbindungen für CO₂-Anlagen

Fixed firefighting systems – Components for gas extinguishing systems – Part 8: Requirements and test methods for flexible connectors for CO₂ systems

Installations fixes de lutte contre l'incendie – Eléments constitutifs pour installations d'extinction à gaz – Partie 8: Exigences et méthodes d'essais pour raccords flexibles pour systèmes à CO₂

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1998-02-22 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

CEN

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel