

	Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen Teil 2-3: Besondere Anforderungen an Verdrahtungskanäle zum Einbau in Schaltschränke Deutsche Fassung EN 50085-2-3:1999	<u>DIN</u> EN 50085-2-3
VDE	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.	Klassifikation VDE 0604 Teil 2-3
ICS 29.120.10 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets; German version EN 50085-2-3:1999 Systèmes de goulotte et systèmes de conduit profilé pour installations électriques – Partie 2-3: Règles particulières pour les systèmes de goulotte de câblage pour installation dans le armoires; Version allemande EN 50085-2-3:1999 Die Europäische Norm EN 50085-2-3:1999 hat den Status einer Deutschen Norm. Beginn der Gültigkeit Die EN 50085-2-3 wurde am 1998-08-01 angenommen. Nationales Vorwort Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN EN 50085-2-3 (VDE 0604 Teil 2-3):1994-05. Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 543.2 „Elektroinstallationskanalsysteme“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig. Fortsetzung Seite 2 und 10 Seiten EN Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)		

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN 50085-1:1997	–	DIN EN 50085-1 (VDE 0604 Teil 1):1998-04	VDE 0604 Teil 1
EN 60695-2-2:1994 EN 60695-2-2/A1:1995	IEC 60695-2-2:1991 A1:1994	DIN EN 60695-2-2 (VDE 0471 Teil 2-2):1996-09	VDE 0471 Teil 2-2

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50085-1
(VDE 0604 Teil 1)

Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 50085-1:1997

DIN EN 60695-2-2
(VDE 0471 Teil 2-2)

Prüfung zur Beurteilung der Brandgefahr – Teil 2: Prüfverfahren –
Hauptabschnitt 2: Prüfung mit der Nadelflamme (IEC 60695-2-2:1991 + A1:1994);
Deutsche Fassung EN 60695-2-2:1994 + A1:1995

ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen

Teil 2-3: Besondere Anforderungen an Verdrahtungskanäle zum Einbau in Schaltschränke

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations
Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets

Systèmes de goulotte et systèmes de conduit profilé pour installations électriques
Partie 2-3: Règles particulières pour les systèmes de goulotte de câblage pour installation dans le armoires

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1998-08-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC TC 213 „Kabelführungssysteme“ ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1998-08-01 als EN 50085-2-3 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muß (dop): 2000-01-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2001-08-01

Diese Norm ist eine Systemnorm für Installationssysteme, die für elektrotechnische Zwecke verwendet werden. Sie bezieht sich auf die Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel – Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 73/23/EWG) – unter Beachtung der wesentlichen Anforderungen dieser Richtlinie.

Diese Norm wird durch gesonderte Normen unterstützt, auf die verwiesen wird.

Dieser Teil 2 ist zusammen mit EN 50085-1:1997 „Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ zu benutzen.

Dieser Teil 2 ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte des Teiles 1.

Wo ein bestimmter Abschnitt von Teil 1 nicht in diesem Teil 2 erwähnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit er vernünftig erscheint. Wo dieser Teil 2 „Ergänzungen“ oder „Ersatz“ angibt, muß der in Frage kommende Text des Teiles 1 entsprechend angepaßt werden.

Abschnitte und Bilder, die zusätzlich zu denen in Teil 1 sind, werden beginnend mit 101 durchnummeriert.