

	DIN VDE 0278-631-4 (VDE 0278-631-4)	DIN
	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	VDE
ICS 29.035.20; 29.060.20 Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung – Teil 4: Fingerprintprüfungen für kaltschrumpfende Komponenten für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen bis 20,8/36 (42) kV; Deutsche Fassung HD 631.4 S1:2008 Electrical cables – Accessories – Material characterisation – Part 4: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV; German version HD 631.4 S1:2008 Câbles électriques – Accessoires – Caractérisation des matériaux – Partie 4: Essais d'identification des composants rétractables à froid pour les applications basse et moyenne tension jusqu'à 20,8/36 (42) kV; Version allemande HD 631.4 S1:2008 Gesamtumfang 12 Seiten DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE		

Beginn der Gültigkeit

Das von CENELEC am 2008-06-01 angenommene HD 631.4 S1 gilt als DIN-Norm ab 2009-05-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0278-631-4 (VDE 0278-631-4):2008-06.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.1 „Starkstromkabel“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN 50393	–	DIN EN 50393 (VDE 0278-393)	VDE 0278-393
EN ISO 11358	ISO 11358	DIN EN ISO 11358	–
HD 629.1	–	DIN VDE 0278-629-1 (VDE 0278-629-1)	VDE 0278-629-1
HD 629.2 S2	–	DIN VDE 0278-629-2 (VDE 0278-629-2)	VDE 0278-629-2
HD 631.1 S2:2007	–	DIN VDE 0278-631-1 (VDE 0278-631-1):2008-12	VDE 0278-631-1
HD 631.2 S1:2007	–	DIN VDE 0278-631-2 (VDE 0278-631-2):2008-12	VDE 0278-631-2
HD 631.3 S1:2008	–	DIN VDE 0278-631-3 (VDE 0278-631-3):2009-05	VDE 0278-631-3
–	IEC 60050-461	a	–
–	ISO 2781	–	–
^a „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Deutsche Ausgabe“, im Rahmen der Datenbankanwendung DIN-TERM zu beziehen über Beuth Verlag.			

Nationaler Anhang NB (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50393 (VDE 0278-393), Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Garnituren von Verteilerkabeln mit einer Nennspannung von 0,6/1,0 (1,2) kV

DIN EN ISO 11358, Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren – Allgemeine Grundlagen (ISO 11358)

DIN VDE 0278-629-1 (VDE 0278-629-1), Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV – Teil 1: Kabel mit extrudierter Kunststoffisolierung

DIN VDE 0278-629-2 (VDE 0278-629-2), Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV – Teil 2: Kabel mit massegetränkter Papierisolierung

DIN VDE 0278-631-1 (VDE 0278-631-1):2008-12, Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung – Teil 1: Fingerprint- und Typprüfungen für Reaktionsharzmassen; Deutsche Fassung HD 631.1 S2:2007

DIN VDE 0278-631-2 (VDE 0278-631-2):2008-12, Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung – Teil 2: Fingerprint- und Typprüfungen für wärmeschrumpfende Komponenten für Niederspannungsanwendungen; Deutsche Fassung HD 631.2 S1:2007

DIN VDE 0278-631-3 (VDE 0278-631-3):2009-05, Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung – Teil 3: Fingerprintprüfungen für wärmeschrumpfende Komponenten für Mittelspannungsanwendungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV; Deutsche Fassung HD 631.3 S1:2008

– Leerseite –