

**Begriffe für Starkstromkabel und
isolierte Starkstromleitungen**
Längen

DIN
VDE 0289
Teil 5

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Definitions for cables, wires and flexible cords for power installation;
Lengths

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. März 1988.

Entwurf war veröffentlicht als DIN VDE 0289 Teil 5/04.86.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Nr	Benennung Definition
1	Kabellänge/Leitungslänge Allgemeiner Begriff für die Länge eines Kabels oder einer Leitung.
2	Fertigungslänge Länge eines Kabels oder einer Leitung am Ende des Herstellungsprozesses.
3	Fertigungslos Kabel- oder Leitungslängen, die unter Bedingungen gefertigt sind, die als einheitlich angesehen werden.
4	Meßlänge Länge eines Kabels oder einer Leitung gemessen zwischen den Meßstellen an den Leiterenden.
5	Bezugslänge Vereinbarte Länge, auf die die Meßergebnisse umgerechnet werden, falls die Meßlänge und die Bezugslänge nicht übereinstimmen.
6	Bestelllänge Vom Auftraggeber bestellte Kabel- oder Leitungslänge.
7	Regellänge Für bestimmte Typen festgelegte Länge, die zur Auslieferung gelangen, falls nicht anders vereinbart.
8	Lieferlänge Länge des Kabels oder der Leitung bei Lieferung

Erläuterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom K 411 „Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen“, vom UK 411.1 „Starkstromkabel“ und vom UK 411.2 „Isolierte Starkstromleitungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Weiteres siehe [DIN VDE 0289 Teil 1](#).

Internationale Patentklassifikation

H 01 H 9/00