

	DIN VDE 0293-1 (VDE 0293-1)	DIN
	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	VDE
ICS 29.060.20 Ersatz für DIN VDE 0293-1 (VDE 0293-1):2005-01 Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit Kennzeichnung der Adern von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 1 000 V – Teil 1: Ergänzende nationale Festlegungen Identification of cores in cables and flexible cords used in power installations with nominal voltages up to 1 000 V – Part 1: Additional national specifications Identification des conducteurs des câbles et cordons souples à tensions nominales au plus égale à 1 000 V – Partie 1: Specifications nationales supplémentaires Gesamtumfang 6 Seiten DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE		

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-10-01.

Daneben darf **DIN VDE 0293-1 (VDE 0293-1):2005-01** noch bis 2007-03-31 angewendet werden.

Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0293-1 (VDE 0293-1):2005-10.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 411 „Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (<http://www.dke.de>) zuständig.

Diese Norm enthält Aussagen zur Kennzeichnung der Adern von isolierten Starkstromleitungen, die nicht auf dem Wege der Harmonisierung in die Europäische Norm EN 50334:2001 und das Europäische Harmonisierungsdokument HD 308 S2:2001 aufgenommen wurden. Diese Restnorm ist für nationale Bauarten von Starkstromleitungen nach den Normen der Reihe DIN VDE 0250 (VDE 0250) anzuwenden.

Änderungen

Gegenüber **DIN VDE 0293-1 (VDE 0293-1):2005-01** wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Verweisungen auf bestimmte Teile der Normen der Reihe DIN VDE 0250 (VDE 0250) wurden in mehreren Abschnitten hinzugefügt.
- b) Die Aderfarben für mehradrige Leitungen für mehrere Wechselstromkreise wurden an DIN VDE 0293-308 (VDE 0293-308) angepasst.
- c) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN VDE 0293a (VDE 0293a):1968-05

DIN VDE 0293b (VDE 0293b):1968-05

DIN VDE 0293c (VDE 0293c):1975-10

DIN VDE 0293 (VDE 0293):1977-10, 1983-11, 1988-02, 1990-01

DIN VDE 0293-1 (VDE 0293-1):2005-01