

Bestimmungen für Meßwandler

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

VDE 0414

Teil 1a / 2.78

Änderung a

der zur Zeit gültigen Fassung von VDE 0414 Teil 1.

Diese Änderung gilt ab 1. Februar 1978¹⁾.

§ 1 Gültigkeit

a) Änderung:

Mit der Änderung a gelten sie ab 1. Februar 1978¹⁾.

¹⁾ Genehmigt vom Vorstand des VDE im Oktober 1977,
bekanntgegeben in etz-b 29 (1977) Heft 5/6 und etz-b 30 (1978) Heft 2.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Die vorliegende Änderung gilt mit der Ausgabe VDE 0414 Teil 1/12.70, bis eine weitere Ausgabe oder Neufassung gemäß einer Bekanntmachung in der etz in Kraft tritt.

VDE-Verlag GmbH, 1 Berlin 12 (Charlottenburg)

§ 4 Technische Anforderungen**c) Tafel 3**

Ergänzung:

Die erste Zeilengruppe der Tafel 3 wird wegen Berücksichtigung der Nennspannung auf 660 V erweitert.

Tafel 3. Isolationspegel

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

a) Wandler in Anlagen mit nicht wirksam geerdetem Sternpunkt (Mittelpunkt)

0,5	0,6	2	3	—	—	—
— ⁸⁾	0,8	2	3	—	—	—
1	1,2	3,5	10	—	—	—

⁸⁾ entspricht Reihe 0,5 jedoch für Nennspannung 660 V.