

DIN 14244

ICS 13.220.10

Einsprüche bis 2022-03-14
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 14244:2003-07

Entwurf**Löschwasser-Sauganschlüsse –
Überflur und Unterflur**

Water suction connection for fire fighting –
Under and above ground

Bouches d'aspiration d'eau d'incendie –
Souterraines et en surface

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-01-14 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnnw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNNW), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNNW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	4
5 Werkstoff	6
6 Ausführung	6
7 Anforderungen	7
8 Einbau	7
8.1 Löschwasser-Sauganschluss, Überflur	7
8.2 Löschwasser-Sauganschluss, Unterflur	7

Bilder

Bild 1 —Löschwasser-Sauganschluss, Überflur, dargestellt Form A	5
Bild 2 — Löschwasser-Sauganschluss, Unterflur, Form C	6
Bild 3 — Eingebauter Löschwasser-Sauganschluss, Form C	8

Tabellen

Tabelle 1 —Werkstoffe für Löschwasser-Sauganschlüsse	6
---	----------

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-03-05 AA „Analgen zur Löschwasserversorgung einschließlich Wandhydranten (SpA zu CEN/TC 191/WEG 9“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 14244:2003-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normative Verweisungen aktualisiert;
- b) die Gewinde und die Beschreibung des optionalen Peilstutzens wurden angepasst;
- c) als Werkstoff wurde Edelstahl neu aufgenommen;
- d) Dokument redaktionell überarbeitet und den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.