

DIN 14461-10



ICS 13.220.20

Einsprüche bis 2020-08-12

Entwurf**Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen –
Teil 10: Konformitätsbewertung von Armaturen für
Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen**

Delivery valve installations for firefighting purposes –
Part 10: Conformity assessment of fittings for delivery valve installations for firefighting purposes

Équipement de branchement de tuyaux pour la lutte contre l'incendie –
Partie 10: Évaluation de la conformité de la robinetterie des équipements de branchement de tuyaux pour la lutte contre l'incendie

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-06-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnnw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNNW), 10772 Berlin oder Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNNW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Allgemeines	5
5 Verfahren der Konformitätsbeurteilung	6
5.1 Erstmusterprüfung	6
5.2 Besondere Anforderungen bei Prototypen	6
6 Überwachungsverfahren	6
6.1 Eigenüberwachung	6
6.2 Fremdüberwachung	6
7 Prüfumfang und Intervalle	7
8 Konformitätsbestätigung	7
9 Konformitätskennzeichnung des Produkts	8
Literaturhinweise	9

Tabellen

Tabelle 1 — Prüfumfang und Prüfintervalle der Eigen- und Fremdüberwachung	7
---	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-03-05 AA „Anlagen zur Löschwasserversorgung einschließlich Wandhydranten“ des FNFV erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

DIN 14461 *Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen* besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Wandhydrant mit formstabilem Schlauch*
- *Teil 2: Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung für Löschwasserleitungen „trocken“*
- *Teil 3: Schlauchanschlussventile PN 16*
- *Teil 4: Einspeisearmatur PN 16 für Löschwasserleitungen*
- *Teil 5: Entnahmearmatur PN 16 für Löschwasserleitungen*
- *Teil 6: Schrankmaße und Einbau von Wandhydranten mit Flachschauch nach DIN EN 671-2*
- *Teil 10: Konformitätsbewertung von Armaturen für Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen*

Dieses Dokument definiert Verfahren zur Konformitätsbewertung, um speziell für diese Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen gleichbleibende Produkteigenschaften sicherstellen zu können, die über die reinen Grundparameter der Produktnorm unter Umständen hinausgehen.

Es handelt sich bei den Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen um Löschgeräte, die mindestens aus zwei Komponenten bestehen, wobei nur im Verbund die zugesicherten Eigenschaften der Löschrichtung gewährleistet werden kann. Dies gilt zum Beispiel für Wandhydranten mit Schlauchhaspeln nach DIN EN 671-1, die gemäß EU-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG als Einheit zusammen mit dem Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-3 einer Konformitätsbeurteilung nach Anhang ZA der EN 671-1 zu unterziehen sind.

Armaturen der Normenreihe DIN 14461 sind Komponenten einer Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtung, wie einem Wandhydranten nach DIN 14461-1 bzw. -6 bzw. einer Einspeiseeinrichtung oder Entnahmeeinrichtung nach DIN 14461-2. Die Armaturen sind für die Funktion dieser Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtung von wesentlicher Bedeutung.