

DIN EN 1017

ICS 71.100.80

Entwurf

Einsprüche bis 2014-03-10
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 1017:2008-04 und
DIN EN 1017
Berichtigung 1:2009-12

**Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen
Gebrauch –****Halbgebrannter Dolomit;****Deutsche Fassung FprEN 1017:2013**

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –
Half-burnt dolomite;
German version FprEN 1017:2013

Produits chimiques pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine –
Dolomie semi-calcinée;
Version allemande FprEN 1017:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-01-10 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an naw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 16 Seiten

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1017:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-04-02 AA „Wasser-aufbereitung“ im Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN.

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm in Deutschland wird vom deutschen Fachgremium NA 119-04-02 AA unter Bezugnahme auf die in der Einleitung der Europäischen Norm angegebenen Vorbehalte auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) verwiesen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 1017:2008-04 und DIN EN 1017 Berichtigung 1:2009-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Bezeichnung der Produkttypen geändert in Typ A und Typ B;
- b) Grenzwerte bei Typ A für Blei auf 15 mg/kg und für Selen auf 5 mg/kg erhöht;
- c) Angaben zur Gefahren- und Sicherheitskennzeichnung an das Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) angepasst;
- d) Regeln für die sichere Handhabung und Verwendung vom informativen Anhang A in den neuen normativen Anhang B verschoben.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2013 (BGBl. I, 2013, Nr. 46, S. 2977-3004), geändert durch Artikel 4 Absatz 22 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I, Nr. 48, S. 3154-3211)*)

*) Bezugsquelle: Bundesministerium der Justiz (Internet: <http://www.gesetze-im-internet.de>).

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch — Halbgebrannter Dolomit

Produits chimiques pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Dolomie semi-calcinée

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption — Half-burnt dolomite

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.5a

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Beschreibung	5
4 Reinheitskriterien.....	7
5 Prüfverfahren	8
6 Kennzeichnung — Transport — Lagerung	8
Anhang A (informativ) Allgemeine Angaben zu halbgebranntem Dolomit.....	11
Anhang B (normativ) Allgemeine Sicherheitsregeln.....	13
Literaturhinweise	14

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1017:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1017:2008 ersetzen.