

DIN EN 1634-1/A1



ICS 13.220.50; 91.060.50

Einsprüche bis 2016-09-01
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 1634-1:2014-03

Entwurf**Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge –****Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster;****Deutsche und Englische Fassung EN 1634-1:2014/prA1:2016**

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware –

Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows;
German and English version EN 1634-1:2014/prA1:2016

Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries –

Partie 1: Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres;
Version allemande et anglaise EN 1634-1:2014/prA1:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-07-01 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 14 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1634-1:2014/prA1:2016) wurde unter deutscher Beteiligung vom Technischen Komitee CEN/TC 127 „Baulicher Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Als deutsches Spiegelgremium ist der NA 005-52-05 AA „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse (SpA zu CEN/TC 127/WG 3 sowie Teilbereichen von ISO/TC 92/SC 2)“ des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) zuständig.

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der EN 1634/prA1 beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

**Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore,
Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge — Teil 1:
Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster**

*Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries —
Partie 1 : Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres*

*Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building
hardware — Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows*

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp: Änderung
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.8f

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
1 Änderung des Anwendungsbereichs	4
2 Änderungen in Abschnitt 2, Normative Verweisungen	4
3 Änderung in Abschnitt 3, Begriffe	4
4 Änderung in Abschnitt 5, Prüfbedingungen	4
5 Änderung in Abschnitt 6, Probekörper	4
6 Änderung in Abschnitt 8, Konditionierung	4
7 Änderungen in Abschnitt 9.1.2, Thermoelemente auf der unbeflammten Oberfläche	4
8 Änderungen in Tabelle 2	5
9 Änderungen in den Legenden zu den Bildern 11,12 und 16	6
10 Änderung in Bild 24	6
11 Änderung der Literaturhinweise	6

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1634-1:2014/prA1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 „Baulicher Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.