

DIN EN 16750/A1



ICS 13.220.20

Entwurf

Einsprüche bis 2019-09-26
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 16750:2017-11

**Ortsfeste Löschanlagen –
Sauerstoffreduktionsanlagen –
Auslegung, Einbau, Planung und Instandhaltung;
Deutsche und Englische Fassung EN 16750:2017/prA1:2019**

Fixed firefighting systems –
Oxygen reduction systems –
Design, installation, planning and maintenance;
German and English version EN 16750:2017/prA1:2019

Installations fixes de lutte contre l'incendie –
Systèmes d'appauvrissement en oxygène –
Conception, installation, planification et maintenance;
Version allemande et anglaise EN 16750:2017/prA1:2019

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-07-26 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16750:2017/prA1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 „Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-04 AA „Feuerlöschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln und deren Bauteile — SpA zu CEN/TC 191/WG 6“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Ortsfeste Löschanlagen — Sauerstoffreduktionsanlagen — Auslegung, Einbau, Planung und Instandhaltung

Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes d'appauvrissement en oxygène — Conception, installation, planification et maintenance

Fixed firefighting systems — Oxygen reduction systems — Design, installation, planning and maintenance

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp: Änderung
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.9p

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	3
1 Änderung zu 5.7.3 „Sauerstoffreduzierte Luft“	4
2 Änderung zu B.5.1 „Bauliche und technische Maßnahmen“	5