

Druckregler für Gasgeräte für einen Eingangsdruck
bis zu 200 mbar
Deutsche Fassung EN 88:1991/prA2:2001

DIN
EN 88/A2

ICS 23.060.40

Einsprüche bis 2001-09-30

Vorgesehen als Änderung
von DIN EN 88:1996-10

Pressure governors for gas appliances for inlet pressure
up to 200 mbar;
German version EN 88:1991/prA2:2001

Régulateurs de pression pour appareils d'utilisation des combustibles
gazeux pour pression amont inférieure ou égale à 200 mbar;
Version allemande EN 88:1991/prA2:2001

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...*)

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthält sicherheitstechnische Anforderungen.

Dieser Norm-Entwurf wurde im Technischen Komitee CEN/TC 58 erarbeitet. Der Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik (NHRS) war für das DIN Deutsches Institut für Normung e. V. an der Erstellung dieses Norm-Entwurfs beteiligt.

Es ist vorgesehen, diesen Norm-Entwurf in das DVGW-Regelwerk „Gas“ aufzunehmen.

Mit dieser Änderung wird der Anwendungsbereich der EN 88:1991 erweitert auf Druckregler mit einer Nennweite größer als DN 50 und Eingangsdrücke bis einschließlich 1 bar.

*) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.

Fortsetzung 4 Seiten prEN

Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Gastechik (NAGas) im DIN

— Leerseite —