

	DIN IEC 61995-2 (VDE 0620-400-2)	DIN
	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	VDE

ICS 29.140.99

Einsprüche bis 2005-12-31

EntwurfErsatz für
E DIN IEC 23B/602/CDV
(VDE 0620-400-2):2000-07**Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten für Haushalt und ähnliche Zwecke –****Teil 2: Normblätter für Betriebsmittel zum Anschluss einer Leuchte
(IEC 23B/795/CD:2005)**

Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes –
Part 2: standard sheets for DCL
(IEC 23B/795/CD:2005)

Dispositifs de connexion pour luminaires pour usages domestiques et analogues –
Partie 2: Feuilles de normalisation pour DCL
(CEI 23B/795/CD:2005)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an **dke@vde.com** in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter **www.dke.de/stellungnahme** abgerufen werden
- oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 7 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

– Entwurf –

E DIN IEC 61995-2 (VDE 0620-400-2):2005-11

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 23B/795/CD:2005 „Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes – Part 2: standard sheets for DCL“ (CD, en: Committee Draft) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthält eine autorisierte deutsche Übersetzung.

Das internationale Dokument wurde vom SC 23B „Plugs, socket-outlets and switches“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate beträgt, und dann keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine „JA/NEIN“-Entscheidung möglich ist, wobei eine „NEIN“-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der CD als DIN-Norm-Entwurf veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit frühzeitig berücksichtigen zu können.

Für den vorliegenden Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 542.1 „Schalter und Steckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten für Haushalt und ähnliche Zwecke Teil 2: Normblätter für Betriebsmittel zum Anschluss einer Leuchte

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61195 gilt für Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten (DCL) 250 V, 6 A, AC, für den Haushalt und ähnlicher Zwecke mit Schutzgrad IPX0 für den Anschluss an Endstromkreise, die bis 16 A bemessen sind.

2 Anforderungen und Prüfungen

Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten müssen allen zutreffenden Anforderungen des Teiles 1 entsprechen.

Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten nach Teil 1, eingeteilt nach 7.1 a), müssen den entsprechenden Normblättern dieses Teils 2 entsprechen.

Für diese Betriebsmittel wird die Bereitstellung von Angaben nach Teil 1, 8.3, gefordert.

3 Normblätter

Dieser Teil enthält die folgenden Normblätter:

Normblatt 1-1 Steckdose des Betriebsmittels für den Anschluss von Leuchten, 6A 250 V AC 2 P+E

Normblatt 1-2 Stecker des Betriebsmittels für den Anschluss von Leuchten, 6A 250 V AC 2 P+E

Normblatt 1-3 Stecker des Betriebsmittels für den Anschluss von Leuchten, 6A 250 V AC 2 P

Dieser Teil von IEC 61995 enthält auch ein Beispiel für die Anwendung der vorstehend aufgeführten Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten in einer Deckeneinbaudose (siehe Bild 1).