© IEC 2023

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

IEC 60076-22-7
Edition 1.0 2020-05

Power transformers –

Part 22-7: Power transformer and reactor fittings – Accessories and fittings

IEC 60076-22-7
Édition 1.0 2020-05

Transformateurs de puissance –

Partie 22-7: Transformateur de puissance et bobines d'inductance – Accessoires et équipements

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

In Annex C, replace the line:

"V [dm^3] = volume of insulating liquid in the transformer"

with the following:

"V [m^3] = volume of insulating liquid in the transformer"

Additionally in Annex C, replace the line:

"Silica gel content = (7,4 × 10^{-4} × 84 000 × 20 × 6,88 × 365) / 150 = 20,8 kg"

with the following:

"Silica gel content = (7,4 × 10^{-4} × 84 × 20 × 6,88 × 365) / 150 = 20,8 kg"

IEC 60076-22-7:2020-05/COR1:2023-06(en-fr)

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60076-22-7 2020 COR1 2023

Corrections à la version française:

Dans l'Annexe C, remplacer la ligne:

"V [dm^3] = volume du liquide isolant dans le transformateur"

par la suivante:

"V [m^3] = volume du liquide isolant dans le transformateur"

De plus dans l'Annexe C, remplacer la ligne:

"Teneur en gel de silice = (7,4 × 10^{-4} × 84 000 × 20 × 6,88 × 365) / 150 = 20,8 kg"

par la suivante:

"Teneur en gel de silice = (7,4 × 10^{-4} × 84 × 20 × 6,88 × 365) / 150 = 20,8 kg"

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: IEC 60076-22-7 2020 COR1 2023