

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
141-1

1993

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1995-02

Amendement 1

**Essais de câbles à huile fluide, à pression de gaz
et de leurs dispositifs accessoires –**

Partie 1:

Câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique
et accessoires pour des tensions alternatives
inférieures ou égales à 400 kV

Amendment 1

**Tests on oil-filled and gas-pressure cables
and their accessories –**

Part 1:

Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables
and accessories for alternating voltages up to
and including 400 kV

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVA Documents
Document Sharing Hub

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 20A: Câbles de haute tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
20A(BC)164	20A/265/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 32

4.3 Essai de l'angle de pertes diélectriques/température

Remplacer les points b) et c) existants par les suivants:

- b) après que le câble a été échauffé jusqu'à une température de l'âme n'excédant pas la température maximale admissible de plus de 5 °C, en utilisant une des méthodes décrites dans l'annexe A;
- c) à une température de l'âme de 60 °C environ et à 40 °C au cours de refroidissement;