

## CORRIGENDUM

Page 56

Tableau IV

*Dernière colonne, dans le titre supprimer  
l'indice <sup>5)</sup>*

Même correction pour la ligne DC 12.

Page 58

Tableau V

a) *Dernière colonne, lignes AC14 et  
AC 15*

*Supprimer l'indice <sup>7)</sup>*

b) *Note <sup>7)</sup>*

*Remplacer*

*<sup>7)</sup> Voir la Note 6 du tableau IV*

*par le texte de la note <sup>6)</sup> du tableau IV.*

Page 72

8.3.3.5.3

*Deuxième ligne, remplacer 3 % du cou-  
rant d'essai par 3 % de la puissance  
totale absorbée.*

Page 57

Table IV

*Last column, in the title delete index <sup>5)</sup>*

Same correction for line DC 12.

Page 59

Table V

a) *Last column, lines AC14 and AC 15*

*Delete index <sup>7)</sup>*

b) *Note <sup>7)</sup>*

*Replace*

*<sup>7)</sup> See Note 6 of table IV*

*by the text of Note <sup>6)</sup> of table IV.*

Page 73

8.3.3.5.3

*First line, replace 3 % of the test current by  
3 % of total power consumed.*

Page 94

**8.3.7 Vérification de la robustesse du mécanisme transmetteur**

*Deuxième alinéa, remplacer Pendant et après cet essai ... par Après cet essai ...*

Page 104

Figure 10

*Remplacer la première ligne de la note par:*

**Note.**–  $F_1 = 10 \text{ N}$

Page 95

**8.3.7 Verification of robustness of the actuating system**

*Second paragraph, replace During and after this test ... by After this test ...*

Page 105

Figure 10

*Replace:*

SN

*by:*

5N

*and read:*

**Note.**–  $F_1 = 10 \text{ N}$

Novembre 1991

November 1991