

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62305-2
Edition 3.0 2024-09

IEC 62305-2
Édition 3.0 2024-09

PROTECTION AGAINST LIGHTNING

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Part 2: Risk management

Partie 2: Évaluation des risques

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

D.5 Source of damage S2

Replace the existing formula with the following new formula:

$$R_{Up} = [S^* / (U_w - U)]^2 \quad (\text{D.6})$$

Corrections à la version française:

D.5 Source de dommages S2

Remplacer la formule existante par la nouvelle formule suivante:

$$R_{Up} = [S^* / (U_w - U)]^2 \quad (D.6)$$