

Bundesamt
für
Wehrtechnik
und
Beschaffung

VG 95238-46

VG

ICS 29.220.30

Ersatz für
VG 95238-46:2001-08

Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien – Teil 46: Haltestege, Bauartnorm

Vented nickel-cadmium storage batteries –
Part 46: Restraining webs, detail specification

Batterie ouvert au nickel-cadmium –
Partie 46: Intervalls de support, spécification particulière

Gesamtumfang 5 Seiten
(Total extent 5 pages)

Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Documents



Preisgruppe 7
www.din.de
www.beuth.de

Document Supply Hub



9643881

Vorwort

Die Haltestege unterliegen der Typprüfpflicht nach VG 95238-2 im Rahmen der Prüfungen der Batteriebehälter.

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss NEA 371/372, Batterien, erarbeitet.

Die in Tabelle 1 enthaltenen leeren Fächer sind für später nachzutragende Angaben vorgesehen.

Diese Norm ist auch anerkannt von:

- armasuisse
CH-3003 Bern
- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
NL-2500 ES Den Haag

VG 95238, *Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien* besteht aus:

siehe VG 95238-1, *Übersicht*.

Änderungen

Gegenüber VG 95238-46:2001-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Der Titel der Norm wurde geändert;
- b) Das Füllteil VG 95238T46F2 ist entfallen;
- c) Der Haltesteg VG 95238T46B1 ist entfallen;
- d) Die Maße für den Haltesteg VG 95238T46E1 wurden aufgenommen;
- e) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

VG 95238-46: 2001-08

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt in Verbindung mit der Fachgrundnorm VG 95238-2 für die Komplettierung von Nickel-Cadmium-Batteriebaugruppen.

Der Haltesteg dient dazu, im Batteriebehälter den Bereich für den Steckverbinder frei- und gleichzeitig die einzelligen Batterien zusammenzuhalten. Er stellt keinen eigenen Versorgungsartikel dar.

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Foreword

The restraining webs are subject to qualification test in accordance with VG 95238-2 as part of the tests of the battery cases.

This standard has been prepared by the Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee NEA 371/372, batteries.

The blank areas in table 1 are intended for data to be added later.

This standard is also recognized by:

- armasuisse
CH-3003 Bern
- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
NL-2500 ES Den Haag

VG 95238, *vented nickel-cadmium storage batteries* consists of:

see VG 95238-1, *survey*.

Amendments

Compared with VG 95238-46:2001-08 the following amendments have been adopted:

- a) The title of this standard has been changed;
- b) The dummy cell VG 95238T46F2 has been canceled;
- c) The restraining web VG 95238T46B1 has been canceled;
- d) The dimensions for the restraining web VG 95238T46E1 have been added;
- e) This standard has been editorially revised.

Previous editions

1 Scope

This standard applies in conjunction with the generic specification VG 95238-2 for the completion of nickel-cadmium battery assemblies.

The restraining web is used to give free space for the connector in the battery case and simultaneously to hold the single cell batteries together. It is no separate supplying item.